



**Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Fügnerovo nábřeží č.p. 5476**

760 01 Zlín

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

Kroměříž

2017-004001

3.3.2017

Stanovisko ke Změně 1 a Změně 2 pro územní rozhodnutí k akci: "Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták"

Předložená projektová dokumentace řeší Změnu 1 a Změnu 2 u stavby 4901 Hulín - Fryšták dálnice D49. Oproti platnému územnímu rozhodnutí, které vydal MěÚ Holešov dne 15.11.2004 pod č.j. SŘ/9909/2004/Sa, došlo k drobným změnám.

Změna č. 1 ÚR obsahuje následující stavební objekty:

- SO 102 MUK Třebětice
- SO 112 Přeložka silnice II/432 Třebětice
- SO 113 Přeložka silnice III/4907 Třebětice - Količín
- SO 114 Přeložka silnice III/438 24 Alexovice - Zahnašovice
- SO 124 Chodník Alexovice
- SO 169.3 Příjezd k ORL 313
- SO 169.6 Příjezd k DUN
- SO 183 Provizorní komunikace II/432
- SO 185 Provizorní komunikace II/438
- SO 313 ORL v km 3,040
- SO 327 RN v km 4,700 vpravo
- SO 433.1 Napájení DIS - SOS/RM 3.1 v km 5,381
- SO 702 Protihluková stěna Alexovice - Zahnašovice

Změna č. 2 ÚR obsahuje následující stavební objekty:

- SO 189.1 Provizorní napojení D49 na II/490 - část ŘSD
- SO 189/2 Provizorní napojení D49 na II/490 - část ŘS ZK
- SO 189/101 Provizorní napojení - část 101/hlavní trasa km 17,3-17,8
- SO 189.226 Provizorní napojení - část 226/most na R49 přes svodnici
- SO 189.301 Provizorní napojení - část 301/kanalizace hlavní trasy
- SO 326 ORL v km 17,050
- SO 328 ORL v km 17,150
- SO 433.2 Napájení DIS - SOS/RM 3.2 v km 10,060 Martinice

V místech navržených změn stavebních objektů SO 114, SO 124, SO 183, SO 185, SO 433.1, SO 433.2 se nachází zařízení ve správě VaK Kroměříž, a.s. Jedná se o vodovodní přivaděč PVC 160 Alexovice - Rymice, kanalizační výtlačk PE DN225 Količín - ČOV Všetuly (vlastníkem je Město Holešov), katodově chráněný vodovodní přivaděč ocel DN500 Hulín - Holešov, kanalizační výtlačk

PE200 a PE160 ze SPZ Holešov na ČOV Všetuly (vlastníkem je Zlínský kraj), vodovodní přívaděč PVC 225 Martinice - Zahnašovice, vodovodní řad PVC 90 v okrajové části obce Martinice. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení těchto zařízení. Před zahájením zemních prací na stavbu kabelové přípojky NN (SO 433.2) je nutné vytyčení stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v okrajové části obce Martinice.

V blízkosti obce Alexovice, podél komunikace Alexovice-Zahnašovice se nachází podzemní horizontální uzemňovací anoda. K přeložce anodového uzemnění byla již zpracována samostatná projektová dokumentace - část SO 352.1 firmou MIVET, s.r.o., projektantem Ing. Ladislavem Turenou ze září 2010. Přeložení zasahující části anodového uzemnění v délce cca 100 m požadujeme zpracovat do projektové dokumentace "Rychlostní komunikace R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták" a předložit k odsouhlasení. Přeložka bude provedena na náklady stavebníka. Prováděním přeložky může být pověřena pouze firma certifikovaná dle TPG 923 01 v rozsahu G-03,04 (Provoz a údržba zařízení PKO, výstavba a opravy zařízení protikorozi ochrany) po projednání s VaK Kroměříž, a.s.

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení anodového uzemnění a napájecího kabelu CYKY 4x16. Při umísťování stavebních objektů požadujeme dodržet ustanovení dle TPG 920 25 - Protikorozi ochrana.

Upozorňujeme, že část navrhované stavby rychlostní komunikace R49 se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Holešov, jehož správcem je společnost VaK Kroměříž, a.s. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací. Při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla mechanizace zabezpečena proti úniku provozních kapalin a materiály použité pro stavbu nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná stavba ani trvalý dřevinatý porost. Při realizaci stavby požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, aby nedošlo k poškození těchto zařízení včetně vnějších povrchových znaků sítí. Případné pojezdové plochy je nutné zabezpečit tak, aby byla zajištěna stabilita stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí a byla vyloučena možnost jejich poškození. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek. K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Upozorňujeme, že v místech navržené protihlukové stěny Alexovice - Zahnašovice (SO 702) se nachází kanalizační výtlak z obce Zahnašovice na ČS průmyslové zóny. Tato kanalizace je ve vlastnictví a v provozování obce.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetinská 3666/64 -37-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Platnost stanoviska prodloužena do 3.3.2022

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek

Příloha

Situační mapka vodovodní a kanalizační sítě v zájmové lokalitě - 2x

Kontakty

mistr kanalizací - [REDACTED], tel. 573 517 177, 607 629 375

mistr vodovodů - [REDACTED], tel. 573 502 843, 725 720 094

vedoucí provozu odpadní vody - [REDACTED], tel. 606 858 715

vedoucí provozu pitné vody - [REDACTED], tel. 601 088 149

vytyčení sítí - [REDACTED], tel. 573 517 121, 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

