

Městský úřad Koryčany

Odbor životního prostředí - stavební úřad

Náměstí 401, 768 05 Koryčany

SPISOVÁ ZN.: MK/3818/2021/LD
Č.J.: MK/3922/2021
VYŘIZUJE: Lenka Dihlačková
TEL.: 573 500 985
E-MAIL: dihlackova@korycany.cz

Koryčany, dne 7.12.2021

PROTOKOL

Protokol o úkonu, který provedl odbor životního prostředí - stavební úřad Městského úřadu v Koryčanech ve věci

vydání kolaudačního souhlasu

na stavbu:

Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty

na pozemku st.p.č. 15/1 v k.ú. Jestřabice, v řízení zahájeném na žádost, kterou dne 29.11.2021 podalo

Město Koryčany, IČO 00287334, Náměstí 401, 768 05 Koryčany

(dále jen "žadatel").

Úkon byl zahájen v 13.00 hodin dne 7.12.2021.

Přítomni:

Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany
pl. M. Karstnerová

Průběh úkonu:

V souladu s PD.

Doloženy potřebné doklady.

Podpisy všech přítomných:

Město Koryčany

[Redacted signature]

Důvody odepření podpisu:

[Redacted text]

Námítky proti obsahu protokolu:

[Redacted text]

Úkon byl skončen v 16⁰⁰ hodin dne 7.12.2021.

Zapsal:

[Redacted signature]

M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y

Odbor životního prostředí - stavební úřad

Náměstí 401, 768 05 Koryčany

SPISOVÁ ZN.: MK/3818/2021/LD
Č.J.: MK/0093/2022
VYŘIZUJE: Lenka Dihlačková
TEL.: 573 500 985
E-MAIL: dihlackova@korycany.cz

Koryčany, dne 30.12.2021

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor životního prostředí - stavební úřad Městského úřadu v Koryčanech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 29.11.2021 podalo

Město Koryčany, IČO 00287334, Náměstí č. p. 401, 768 05 Koryčany

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. č. 15/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Jestřabice, provedené podle stavebního povolení spis. zn.: MK/0835/2018/LD, č. j.: MK/2815/2018, ze dne 4.1.2019, které nabylo právní moci dne 19.2.2019.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Byty v objektu č. p. 10 v Jestřabicích.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 7. prosince 2021 s tímto výsledkem:

- Stavba je bez závad a je schopna užívání.

Odůvodnění:

Dne 29.11.2021 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas. Stavební úřad provedl dne 7. prosince 2021 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

OŽP – SÚ v Koryčanech proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- KHS ZL. kraje se sídlem ve Zlíně, č.j.: KHSZL 00299/2022.

Poučení:

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KORYČANY
odbor životního prostředí a stavební úřad

Lenka Dohlácková
vedoucí OŽP - SÚ

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Koryčany, Náměstí č.p. 401, 768 05 Koryčany

30. 12. 2021

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Územní pracoviště Kroměříž, IDDS:

xwsai7r



Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR2417959	Datum vystavení	: 27.2.2024
Zákazník	: ASIO NEW, spol. s r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Petr Richter	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Kšířova 552/45 619 00 Brno Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: richter@asio.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ---	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: Město Koryčany	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ---	Datum přijetí vzorků	: 20.2.2024
		Číslo nabídky	: PR2018ASINE-CZ0002 (CZ-120-17-0318)
Místo odběru	: Město Koryčany	Datum zkoušky	: 20.2.2024 - 27.2.2024
Vzorkoval	: zákazník p. Richter	Úroveň řízení	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů
		kvality	

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za informace dodané zákazníkem.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Lubomír Pokorný

Pozice

Country Manager



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Datum vystavení : 27.2.2024
Stránka : 2 z 2
Zakázka : PR2417959
Zákazník : ASIO NEW, spol. s r.o.



Výsledky zkoušek

Matrice: ODPADNÍ VODA

Název vzorku

odtok z ČOV

Identifikace vzorku

PR2417959001

Datum odběru/čas odběru

19.2.2024

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
anorganické parametry									
amoniak a amonné ionty jako NH ₄	W-NH ₄ -SPC	0.050	mg/l	21.0	± 15.0%	---	---	---	---
amoniakální dusík	W-NH ₄ -SPC	0.040	mg/l	16.3	± 16.0%	---	---	---	---
BSK ₅	W-BOD ₅ -OXY	1.0	mg/l	9.1	± 17.2%	---	---	---	---
celkový fosfor	W-PTOT-SPC	0.050	mg/l	9.02	± 20.0%	---	---	---	---
celkový fosfor jako P ₂ O ₅	W-PTOT-SPC	0.120	mg/l	20.7	± 20.0%	---	---	---	---
celkový fosfor jako PO ₄ 3-	W-PTOT-SPC	0.150	mg/l	27.7	± 20.0%	---	---	---	---
CHSK-Cr	W-COD-SPC	5.0	mg/l	69.5	± 18.4%	---	---	---	---
NL sušené (105°C)	W-TSS-GR	5.0	mg/l	6.4	± 12.4%	---	---	---	---

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laborať ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření $k = 2$.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti, NM = Nejistota měření, NM zahrnuje nejistotu vzorkování

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harč 336/9 Praha 9 - Vysočany, Česká Republika 190 00	
W-BOD ₅ -OXY	CZ_SOP_D06_02_077 (ČSN EN ISO 5815-1, SM 5210B) Stanovení biochemické spotřeby kyslíku elektrochemicky po n dnech (BSK _n) zředovací metodou a s přídavkem allylthiomocoviny.
W-BOD ₅ -OXYL	CZ_SOP_D06_02_078 (ČSN EN 1899-2, ISO 5815-2, SM 5210B) Stanovení biochemické spotřeby kyslíku elektrochemicky po n dnech (BSK _n) metodou pro neředěné vzorky.
W-COD-SPC	CZ_SOP_D06_02_076 (ČSN ISO 15705) Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr).
W-NH ₄ -SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 13395, SM 4500-NO ₂ -, SM 4500-NO ₃ -) Stanovení sumy amoniaku a amonných iontů, dusitanového a sumy dusitanového adusičnanového dusíku diskretní spektrofotometrií a výpočet dusitanů, dusičnanů, amoniakálního, anorganického, organického, celkového dusíku, volného amoniaku a disociovaných amonných iontů známých hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace
W-PTOT-SPC	CZ_SOP_D06_02_080 (CSN EN ISO 6878, CSN EN ISO 15681-1) Stanovení celkového fosforu diskretní spektrofotometrií a výpočet fosforu jako P ₂ O ₅ a PO ₄ 3- známých hodnot.
W-TSS-GR	CZ_SOP_D06_02_070 (ČSN EN 872, ČSN 757350, SM 2540 D) Stanovení nerozpuštěných látek sušených a nerozpuštěných látek žháných gravimetricky a výpočet zhrátý žháním nerozpuštěných látek a celkových látek z naměřených hodnot (s použitím filtrů ze skleněných vláken, porozita 1,5 µm-Environmental Express).

Symbol "N" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laborať použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce