



ZÁPIS O TECHNICKÉ PŘEJÍMCE

(ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY jejímž investorem NENÍ GasNet, s.r.o.)

PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (NEBO JEJÍ UCLENÉ ČÁSTI)

V SOULADU S TPG

Etapa: I.

Číslo stavby EVIS:

8800103144

Číslo stavby GSM: 4204

☒ Plynovod

☐ Připojka

☐ Ostatní PZ

☐ NTL

☒ STL

☐ VTL

☐ Dodatečná přejímka

Umístění stavby plynárenského zařízení (nebo její ucelené části)

Obec: Holešov

Umístění stavby:

parc.č. 147/1, 447/1, 2760/1,

k.ú. Zahnašovice, Všetuly, Holešov

Název stavby plynárenského zařízení (nebo její ucelené části)

ROZ, Holešov, Průmyslová zóna III. etapa, STL plynovody

Popis stavby plynárenského zařízení, objektu (technické hodnoty)

STL plynovod v celkové délce 2.608,2m zhotovený z 1.593,5m PE dn225x13,4mm Gascontrol PE100RC SDR17 a 1.014,7m z PE dn160x9,5mm Gascontrol PE100RC SDR17.

K plynovodu přísluší: 5x PE ochranná trubka dn315mm celkové délky 31,6m

4x PE chránička dn315mm celkové délky 42,1m

5x PE ochranná trubka dn225mm celkové délky 48,0m

Provozovatel distribuční soustavy (DS): GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem - Kliše, IČ: 27295567

Stavebník (investor): Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320

Zhotovitel (vč. IČ): GASMONT Přerov s.r.o., nábf. Dr. E. Beneše 3400/19, 750 02 Přerov, IČ: 25891014

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541

Technický dozor stavebníka (investora):

Občasný dohled provozovatele DS:

Doklad o povolení stavby vydaný příslušným stavebním úřadem, pokud byl dle příslušného stavebního zákona pro danou stavbu vyžadován.

Typ: Společné povolení

Ze dne: 23.5.2023, NPM: 27.5.2023

Č.j.: HOL-11697/2023/SÚ/HH

Vydal: Městský úřad Holešov

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody

☐ JSOU

☒ NEJSOU

☐ Dodatečná přejímka

Soupis nedodělků zřejmých při přejímce, vč. lhůt a zodpovědnosti při jejich odstranění

☐ JSOU

☒ NEJSOU

☐ Dodatečná přejímka *

* V případě dodatečné přejímky technik OSS neodpovídá za technický stav přejímaného PZ a zároveň neodpovídá za celkový obsah a rozsah přebírané technické dokumentace. Technik OSS k přejímce obdrží stávající technickou dokumentaci stavby od odpovědného zástupce Regionálního AM, a to v rozsahu, který je pro přejímku akceptovatelný.

Vyjádření účastníků řízení

Technická dokumentace uvedená v příloze byla předána Technickému dohledu provozovatele.

Uvedení plynárenského zařízení do provozu a jeho užívání je možné pouze pokud jsou splněné podmínky stanovené právními předpisy, zejména stavebním zákonem, rozhodnutím dotčeného správního úřadu (zejména stavebního úřadu, pokud bylo pro danou stavbu vyžadováno), závaznými stanovisky a dalšími stanovisky či vyjádřeními dotčených osob, smlouvami uzavřenými s dotčenými osobami, zejména s provozovatelem distribuční soustavy. Pokud není pro užívání stavby předávané tímto zápisem stavebním zákonem vyžadováno povolení užívání stavby, je za datum, od kterého bylo zahájeno užívání inženýrské sítě, považován datum vpuštění plynu.

Platí pro samostatně budovanou přípojku:

Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy buď držitelem licence na distribuci plynu, nebo oprávněnou osobou podle zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví nebo majetku osob. Splnění této povinnosti musí vlastník na vyžádání prokázat provozovateli distribuční soustavy, k jehož zařízení je přípojka připojena; vlastník, ani jím zmocněná osoba nesmí na plynovodní přípojce provádět žádné zásahy bez vědomí tohoto provozovatele a musí zajistit splnění povinností vyplývajících z § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ze zvláštního právního předpisu.

Platí pro přeložku plynárenského zařízení, nebo samostatné plynovodní přípojky:

V případě přeložky plynárenského zařízení nebo samostatné plynovodní přípojky bere stavebník (investor) na vědomí, že nabude do vlastnictví zrušenou část zařízení DN , materiál v rozsahu dle přílohy k tomuto protokolu označenou jako „Zrušené PZ“, pokud již nebyla zrušená část zcela odstraněna. Příslušná dokumentace ke zrušené části zařízení se stavebníkovi (investorovi) nepředává, neboť zrušená část zařízení není plynárenským zařízením, ani samostatnou přípojkou. Pro všechny níže uvedené podpisy platí, že není-li podepsáno ručně, je dokument opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zajištění propoje (kdo, kdy, podmínky, termíny)

(Zpravidla není možné u přejímky doplnit – řeší posléze PÚS na základě Pracovního postupu.)

Propoj bude objednáán u GasNet Služby, s.r.o. zhotovitelem. Propojení se stávajícím plynovodem bude provedeno do 30 pracovních dnů od udělení souhlasu provozovatele s propojem.

Zahájení prací: 21.7.2025

Dokončení prací: 26.11.2025

Záruční doba končí uplynutím: 48 měsíců od data přejímacího řízení

Datum přejímacího řízení:

V případě elektronické přejímky je datum přejímky roven datu digitálního podpisu provozovatele DS nebo jeho zástupce.

Stavebník (investor) / zástupce(i) Stavebníka (investora) /

Jméno a příjmení

Společnost / Funkce

Podpis(y)

Zhotovitel nebo jeho zástupce(i)

Provozovatel DS nebo jeho zástupce(i)

Jméno a příjmení

Společnost / Funkce

Podpis(y)

Ostatní účastníci řízení

Jméno a příjmení

Společnost / Funkce

Podpis(y)

Přílohy

Předávaná dokumentace

Rozdělovník

Poznámka

13:43:33 +01'00'