

Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

aktualizace 2016

7213_028_01_18384

VLČKOVÁ

		(číslo a název obce)															
		2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025	2030
počet trvale bydlících obyvatel	os.	360	356	355	354	353	352	351	350	349	348	347	346	394	400	405	410
počet zásob. trvale bydl.obyv.	os.	0	265	266	268	269	270	271	272	282	292	301	311	321	330	340	350
dtto	%	0	74	75	76	76	77	77	78	81	84	87	90	81	83	84	85
počet osob s ČOP	os.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
počet zásob. osob s ČOP	os.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dtto	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
počet všech zásob.obyvatel	os.	0	265	266	268	269	270	271	272	282	292	301	311	321	330	340	350
dtto	%	0	74	75	76	76	77	77	78	81	84	87	90	81	83	84	85
délka vodovodních řadů	km	4,400	5,500	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	6,255	6,255	6,255
- z toho přívodné řady	km	1,050	1,050	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,805	1,805	1,805
roční přírůstek	%	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0
- z toho vodovodní sítě	km	3,350	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450
roční přírůstek	%	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho rekonstruované potrubí	km	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
roční přírůstek	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
voda vyrobená celkem (Qp)	mil.m3/rok	0,0000	0,0408	0,0410	0,0410	0,0410	0,0410	0,0410	0,0419	0,0166	0,0154	0,0143	0,0130	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103
fakturovaná voda celkem	mil.m3/rok	0,0000	0,0371	0,0373	0,0373	0,0373	0,0373	0,0373	0,0381	0,0144	0,0134	0,0124	0,0113	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103
- z toho obyvatelstvo	mil.m3/rok	0,0000	0,0318	0,0319	0,0319	0,0319	0,0319	0,0319	0,0326	0,0101	0,0101	0,0102	0,0102	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103
- z toho ostatní	mil.m3/rok	0,0000	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0054	0,0044	0,0033	0,0022	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
nefakturovaná voda	mil.m3/rok	0,0000	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0038	0,0022	0,0020	0,0019	0,0017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
spec. potřeba fakt.vody pro obyv.	l/(os.d)	0	100	100	100	100	100	100	100	98	95	93	90	88	85	83	80
spec.potřeba z faktur.vody celkem	l/(os.d)	0	384	384	381	379	378	377	384	140	126	113	100	88	85	83	80
spec.potřeba z vody vyrob.celkem	l/(os.d)	0	422	422	419	417	416	414	422	161	144	130	115	88	85	83	80
nefakt.voda na celkovou dl.řadů	tis.m3/(km.r)	0,00	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68	0,39	0,36	0,33	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
prům.denní potřeba (Qp)	m3/d	0,0	111,8	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	114,8	45,5	42,2	39,0	35,6	28,1	28,1	28,1	28,1
koef.denní nerovnoměrnosti (kd)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
max denní potřeba (Qd)	m3/d	0,0	167,8	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	172,2	68,2	63,3	58,6	53,4	42,2	42,2	42,2	42,2
celková náhradní délka (Ln)	km	3,34	4,18	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,88	4,88	4,88
náhradní délka rekonstruovaného potrubí (Lrn)	km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
délky rekonstruovaného potrubí celk. (Lr)	km	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
celkové inv.prostředky ročně	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
celkové inv.prostředky součtové	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50

Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem

Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

aktualizace 2016

7213 028 01 18384 VLČKOVÁ

(číslo a název obce)

(číslo a název obce)											
ID	K	Hlavní objekty			stávající objekty			rekonstrukce		nové stavby	
		1.zdroje, jímací objekty, studny ...			zákl. prostředky mil Kč	rok uvedení do provozu	rok posled. rekonstr.	invest. náklady mil. Kč	předp. rok zahájení / ukončení	invest. náklady mil Kč	předp. rok zahájení / ukončení
S S S N	1										
	1.1.1	název	poznámka-tech. paramet.	vydat. (l/s)							
	1.1.2	Vrt VL - 1		1,00							
	1.1.3	Vrt VL - 2		0,60							
	1.1.4	Vrt VL - 3		0,80							
		Vrt VL - 4		1,00						0,5	2017
		jímací objekty celkem			3,40	0,00		0,00		0,50	
S	2	2.úpravny vody									
	2.1	název	technologie úpravy	kap. (l/s)							
		úpravny vody celkem			0,00	0,00		0,00		0,00	
S	3	3.čerpací stanice									
	3.1	název	Qkap (l/s)	Qm (l/s)	H (m)						
		ČS u vrtu VL - 1	1								
		čerp. st. celkem	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
S	4	4.vodojemy									
	4.3	název	max. hladina	min. hladina	objem (m³)						
		VDJ Vlíčková 2x50 m3	431,00	427,85	100,00						
		vodojemy celkem			100,00	0,00		0,00		0,00	
S R N	5	5.přívodné řady									
	5.1	stávající	materiál	DN (mm)	délka (km)						
	5.2	rekonstrukce		80	1,15						
	5.3	nové VL4	PVC	63-90	0,65					4,048	2016/2017
		řady celkem			1,15	0,00		0,00		4,05	
S R N	6	6.rozvodné sítě									
	6.1	stávající	materiál	DN (mm)	délka (km)						
	6.2	rekonstrukce		80 - 100	4,45						
	6.3	nové									
		sítě celkem			4,45	0,00		0,00		0,00	
S	7	7.připojky		počet	délka (km)						
	7.1	stávající		60	0,6						
	8	8.jiné významné objekty									
	8.1	název	parametry								
		jiné objekty celkem			0,00			0,00		0,00	
		součty			0,00			0,00		4,55	
		rekonstrukce a nové stavby celkem				4,55					