

Podrobná důvodová zpráva

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (dále jen „PRVKZK“) byl zpracován na základě ust. § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Je základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací v kraji a má za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.

Je strategickým dokumentem Zlínského kraje na úseku vodohospodářské infrastruktury, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 770/Z26/04 ze dne 20.10.2004.

V případě, že obec navrhuje řešení zásobování vodou nebo odkanalizování svého územního obvodu odlišně, než je navrženo v PRVKZK, je třeba zpracovat a předložit Krajskému úřadu návrh změny PRVKZK ve formátu a rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vyhláška“.

Změna č. 121 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části kanalizace obce Horní Lapač

Obec Horní Lapač, zastoupená společností AQUADROP, s.r.o., Sazovice č. p. 9, 763 01 Mysločovice, IČO 07419023, podala dne 17.07.2026 žádost o změnu PRVKZK v části kanalizace.

Obec má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizaci v délce cca 2,9 km z betonových trub převážně DN 300-500 mm, která v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Na kanalizaci je napojeno 189 obyvatel, odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny kanalizací do vodního toku Žeranovka, případně jsou likvidovány trativody nebo akumulovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV.

Výhledová část ve stávajícím PRVKZK předpokládala ponechání stávající kanalizace pouze pro odvádění srážkových vod a vybudování nové splaškové kanalizace, která měla být zaústěna do čistírny odpadních vod (ČOV) s kapacitou 300 EO umístěné jihozápadně pod obcí.

Předkládaná změna navrhuje doplnění stávající jednotné kanalizace v délce cca 800 m a rekonstrukci stávající jednotné kanalizace v délce cca 400 m. Odpadní vody budou gravitačně odváděny na novou, mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě cca 350 EO, umístěnou jihozápadně pod obcí. Recipientem předčištěných odpadních vod bude vodní tok Žeranovka.

Navržené řešení vychází z technicko-ekonomického posouzení a z požadavků obce, vlastníka a provozovatele kanalizace. Celkové základní rozpočtové náklady byly vyčísleny na cca 19 mil. Kč bez DPH včetně přípojek, plánované zahájení realizace r. 2028.

Návrh změny PRVKZK byl projednán v souladu s § 4 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích, v rámci projednání byla předložena souhlasná stanoviska/vyjádření následujících subjektů:

1. Stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s. p. ze dne 14.07.2026, zn.: PM 25965/2026/5203/Kol,
2. Stanovisko Ministerstva zemědělství ze dne 31.07.2026, č. j.: MZE-57283/2026-15134,
3. Výpis z Usnesení zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 23.03.2026, č. 10/24/2026 – Ad 10,
4. Vyjádření Odboru životního prostředí MÚ Holešov ze dne 19.03.2026, č.j. HOL-11315/2026/ŽP/Ve,
5. Vyjádření Odboru územního plánování a stavebního řádu MÚ Holešov ze dne 08.04.2026, č. j.: HOL-11476/2026/UPA/PK,
6. Vyjádření vlastníka a provozovatele kanalizace; Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 27.03.2026, č. j.: VaKKM/HO/26/0423.

Navrhovaná změna PRVKZK je detailněji popsána v příloze **P02**.